

Podziałka 1:100/500

P.p.=170,00

Używasz ZWCAD 2024 wersja testowa Proszę o kontakt WWW.ZWSOFT.COM, aby uzyskać więcej informacji.

Podziałka 1:100/500

P.p.=170,00

Używasz ZWCAD 2024 wersja testowa Proszę o kontakt WWW.ZWSOFT.COM, aby uzyskać więcej informacji.

The diagram illustrates a sanitary engineering plan for a sewer network. It features a series of manholes (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9) and a network of pipes. The plan includes a table with the following columns: Rzędna istniej. terenu, Rzędna proj. terenu, Zagłęb. wzgl. terenu proj., Rzędna osi proj. ruociągu, Długość odcinka, Proj. spadek, odległość, Proj. średnica, materiał, Hektometr i odległości, and Nazwa węzła. The plan also shows a cross-section of the sewer pipe with a diameter of 100 mm and a slope of 0.8%.

Rzędna istniej. terenu	Rzędna proj. terenu	Zagłęb. wzgl. terenu proj.	Rzędna osi proj. ruociągu	Długość odcinka	Proj. spadek, odległość	Proj. średnica, materiał	Hektometr i odległości	Nazwa węzła
183,30		182,15 1,15	182,15 1,15	3,00	L=13,50 i=3,7 ‰	DN100(225)	3,00	T1
183,20		182,15 1,05	182,15 1,05	6,50	L=13,50 i=3,7 ‰	DN100(225)	6,80	Z1
183,15		182,17 0,98	182,17 0,98	7,00	L=13,50 i=3,7 ‰	DN100(225)	9,35	Z2
183,10		182,20 0,90	182,20 0,90	1,70	L=13,50 i=3,7 ‰	DN100(225)	12,00	Z2
183,30		182,18 1,12	182,18 1,12	1,70	L=13,50 i=3,7 ‰	DN100(225)	16,50	Z2
183,20		182,17 1,03	182,17 1,03	7,20	L=13,50 i=3,7 ‰	DN100(225)	18,20	ZK-1
183,20		182,17 1,03	182,17 1,03	1,50	L=13,50 i=3,7 ‰	DN100(225)	25,40	Z3
183,20		182,17 1,03	182,17 1,03	86,70	L=86,70 i=0,8 ‰	DN80(200)	26,90	ZW1
183,10		182,10 1,00	182,10 1,00	1,50	L=19,60 i=0,0 ‰	DN80(200)	13,60	Z4
183,10		182,10 1,20	182,10 1,20	18,10	L=19,60 i=0,0 ‰	DN80(200)	16,40	ZW2
183,30		182,10 1,20	182,10 1,20	27,60	L=27,60 i=1,4 ‰	DN65(160)	33,20	Z5
183,00		182,06 0,94	182,06 0,94	6,50	L=6,50 i=1,5 ‰	DN65(160)	43,00	Z6
183,10		182,05 0,90	182,05 0,90	3,30	L=6,50 i=1,5 ‰	DN65(160)	54,50	Z6
183,10		182,05 0,90	182,05 0,90	8,20	L=8,20 i=2,4 ‰	DN65(160)	60,80	T2
183,10		182,03 1,07	182,03 1,07	4,00	L=4,00 i=2,5 ‰	DN50(140)	63,40	ZK-3
183,15		182,02 1,13	182,02 1,13	4,70	L=4,70 i=4,3 ‰	DN50(140)	67,30	Z7
183,20		182,00 1,20	182,00 1,20	4,70	L=4,70 i=4,3 ‰	DN50(140)	70,60	Z8
183,10		182,00 1,20	182,00 1,20	87,50	L=87,50 i=4,3 ‰	DN50(140)	78,80	W1

mgr inż. Izabela Kozicka
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
MAZ/0398/PWBS/21



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
"RADPEC" Spółka Akcyjna
26-616 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 384 69 41

Obiekt: Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do węzłów cieplnych w budynkach NR1 i NR2 przy ul. Wyścigowej w Radomiu
--

Tytuł: Profil T1-W1		Data: 02.2025 r.
Projektant:	mgr inż. Izabela Kozicka nr upr. MAZ/0398/PWBS/21	<i>I.Kozicka</i> Skala:
Sprawdzający:	mgr inż. Dorota Kopycka nr upr. MAZ/0421/PWBS/23	Nr rys: 3