

# **Protokół okresowego podwyższenia parametrów ciepłej wody w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej**

## **1. DANE IDENTYFIKACYJNE**

Numer i data wniosku Odbiorcy:

Adres obiektu (Radom, ulica, numer):

Administrator / Zarządca obiektu:

Uzgodniony termin wykonania dezynfekcji (data i godziny):

Osoba odpowiedzialna po stronie Odbiorcy:

Osoba odpowiedzialna po stronie „RADPEC” S.A.:

## **2. OŚWIADCZENIA ODBIORCY**

Odbiorca oświadcza, że:

- Zapoznał się z „Zasadami współpracy ”RADPEC” S.A. z Odbiorcą ciepła wnioskującym o okresowe podwyższenie temperatury ciepłej wody w celu wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej” zamieszczonymi na firmowej stronie internetowej RADPEC-u.
- Przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników ciepłej wody oraz stan techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze.
- Przyjmuje bezpośredni osobisty nadzór nad przebiegiem dezynfekcji termicznej.
- Przygotował instalację zasilającą i cyrkulacyjną do pracy w podwyższonej temperaturze do 90°C.

Przygotowanie instalacji (np. nastawy zaworów podpionowych):

Uzgodnienia z innymi Odbiorcami

*(pozycja dotyczy wyłącznie wnioskodawców przyłączonych do wspólnej sieci lub węzła grupowego):*

---

Przedstawiciel Odbiorcy

### 3. PRZEBIEG DEZYNFEKЦИИ (POMIARY)

Data przeprowadzenia czynności:

Godzina zmiany nastaw regulatorów (cel: ok. 70°C):

Parametry uzyskane na zasilaniu c.w.u.:

Godzina:                      Temperatura (°C):

Parametry uzyskane na cyrkulacji c.w.u.:

Godzina:                      Temperatura (°C):

Godzina powrotu do nastaw normalnej pracy:

---

Przedstawiciel „RADPEC” S.A.

---

Przedstawiciel Odbiorcy