

Radom; dn. 2019-09-19

MM/2232/...../2019 ^{B423}

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „**Modernizacja układów pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29 w pompowni wody obiegowej w Ciepłowni Południe**”

Na podstawie art. 24 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w „RADPEC” S.A.” przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w przetargu, o treści:

- 1) **Pytanie:** Czy wykonawca ma zapewnić rozbudowę istniejącej aplikacji systemu komputerowego o nowo wprowadzone napędy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Rozbudowa istniejącej aplikacji systemu komputerowego zostanie wykonana we własnym zakresie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rozszerzenia klucza aplikacji z 300 do 2048 bramek.

- 2) **Pytanie:** Proszę o przesunięcie terminu składania ofert w/w przetargu z 26.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.10.2019 r. godz. 9.00.

Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ i umowy w zakresie przyjętych zmian do powyższych pytań.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski



Otrzymują:

1. Adresat
2. MM a/a.