



ODPIS

Gd.IV.6630.232.2019

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

PROTOKÓŁ

Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia **25 kwietnia 2019 r.**

Sposób przeprowadzenia narady ☒ - zebranie zainteresowanych podmiotów
☒ - za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady: **trasa sieci i przyłączy i sieci ciepłowniczej.**

Lokalizacja obiektu: **Radom ul. Powstańców Śląskich (przebudowa osiedlowej sieci C.O.)**

dz. 205/5,205/6,205/71,205/73,205/76,205/78,205/79,205/91,205/92 ark10. obr. 0020.

Wnioskodawca: **Zakład Usług Technicznych Energetyki Ciepłej "ZUTEC" Sp. z O.O.26-600 Radom, ul. Żelazna 9**

Autor opracowania: **Lucyna Gradzik**

Przewodniczący: **Celej Anna - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniają w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób:

Lp.	OZNACZENIE PODMIOTU	Uczestnicy narady (imię i nazwisko)	Podpis	Uwagi dodatkowe Numer
I. ZARZĄDZAJĄCE SIECIĄ				
1	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - woda, kanalizacja sanitarna	Tokos R.O.		2.
2	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - kanalizacja deszczowa	Roman Mroczko		
3	RADPEC S.A. w Radomiu	Bonnyk do kio		
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom	K. Brach-Lelczy		
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu - Ś/C	K. Jelonczyk		1.
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Radomiu - WYS. CIŚ.			
7	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Krzysztof Hojciec		
8	Orange Polska S.A w Radomiu			
9	HYPERION S.A.			
10	NETIA S.A. Dział Sieci Zewnętrznych w Warszawie	Zb. Krawczyk		
II. INNE				
1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegatura w Radomiu			
2	Urząd Miejski w Radomiu Wydział Architektury			
3	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
4	Wnioskodawca lub osoba upoważniona			
5				

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej nr :

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ
ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,
e-mail: geodezja.zudp@umradom.pl
www.radom.pl

..... nie uczestniczyli w posiedzeniu.

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Nr 193, poz. 2101), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Uwagi dodatkowe uczestników Narady Koordynacyjnej :

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej
 sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
 Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640).
 Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie
 bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej
 ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli Gazowni
 w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić
 Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Przy zbliżeniu z siecią
 wodociągów robót wykonawca będzie
 pod nadzorem Wydziału Miasteczka

**PREZYDENT
 MIASTA RADOMIA**

Radom, dn. 2019-04-25

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ


Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ GEODEZJI - PRACOWNIA MAPY NUMERYCZNEJ

ul. Kilińskiego 30 (pok. 43), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 712 fax: 48 36 20 621,

e-mail: geodezja.zudp@umradom.pl

www.radom.pl



Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

PREZYDENT MIASTA RADOŚĆ
dokumentacja nr. Gd/N/6630.
została przedłożona na sekcję inżynierską i geodezyjną
w Urzędzie Miejskim w Radomiu
w formie: - za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w dniu: 2019-04-25
PRZEWODZĄCY: up. PREZYDENTA MIASTA
RADOMIA
mgr inż. Anna Celej
(zob. załącznik nr 1 do dokumentacji)
Geodezyjnej i Kartograficznej

Zakład Usług Technicznych Energetyki Ciepłej "ZUTEK" Sp. z o.o. 26-612 Radom ul. Żelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)		
Objekt:	Przebudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.	Data kwiecień 2019r.
Tytuł: TRASA SIECI CIEPŁEJ - KOORDYNACJA		
Projektował:	mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01	Skala: 1:500
Sprawił:	mgr inż. Tomasz Dąbrowski nr upr. PDK0164/PWOS/11	Nr rys.: -

PROJEKTOWANE
SIECI I PRZYŁĄCZA
PREIZOLOWANE C.O. - WP

Wektorowa mapa do celów projektowych

skala 1:500, nr sekcji: 7.155.22.13.2.4
Radom, ul. Orlą Lwowskich
Jednostka ewidencyjna: 146301, t. M. Radom
Ogólny 0020 - Golebów ul. 25 Czerwca 63 blok 2
ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.
oraz dzięki objęte zakresem aktualizacji

Opisane karbowane zgłoszenia pracy geodezyjnej:
Gd/N/6630.2.25.2019
Układ odniesienia wysokości: **Kronsztadt 60**
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: **PL-2000**

Sytuacja zgodna z terenem na: **04.03.2019 r**

Oznaczenie granic obszaru budowlanego przedmiotem aktualizacji: **brak decyzji**

Opis służebności gruntowych: **Mapa wykonana bez ustalenia obciążenia służebnościami gruntowymi - brak badania KW**

brak decyzji o warunkach zabudowy

Dane wykonawcy:
-672007964- NIP 796-007-59-05
GEOPOL s.c.
J. Woźniak, K. Lipiec
Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 63 blok 2
tel./fax: 48 362 31 36 geopol.radom@wp.pl

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Jerzy Woźniak
26-600 Radom, ul. Uniodajna 10/6
tel. 502-111-786 LpR. MCDIB Nr 12476

Radom, dnia 03.03.2019 r.
Nie wyklucza się w terenie urządzeń, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Podpisano się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisanie techniczne i plany do ewidencji mapy geodezyjnej i kartograficznej.

Organ prowadzący geodezyjne
zakład geodezyjny i kartograficzny

Identyfikacja ewidencyjnych materiałów
zob. - opis techniczny

Data wpisania operacji technicznej
do ewidencji mapy geodezyjnej

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

PREZYDENT MIASTA RADOŚĆ
Miejscowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
P.1463.2019.623

26.03.2019 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
inż. Janusz Ziętek
GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis elektroniczny