



Gd.IV.6630.838.2019

ODPIS

**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA****PROTOKÓŁ**Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
z dnia **23 grudnia 2019 r.**Sposób przeprowadzenia narady ☒ - zebranie zainteresowanych podmiotów  
☒ - za pomocą środków komunikacji elektronicznejPrzedmiot narady: **trasa przyłączy ciepłowniczych**Lokalizacja obiektu: **Radom, ul. Grzeczmarowskiego dz. nr 214/5, 292, 293/13, 293/15, 9/6, 9/4, 293/4, 9/2  
ark. 123 obr. 0120**Wnioskodawca: **RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" S. A. 26-612 Radom, ul. Żelazna 7  
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZUTEC" Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Żelazna 9**Autor opracowania: **Lucyna Gradzik**Przewodniczący: **Celej Anna - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniają w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób:

Lp.	OZNACZENIE PODMIOTU	Uczestnicy narady (imię i nazwisko)	Podpis	Uwagi dodatkowe Numer
<b>I.</b>	<b>ZARZĄDZAJĄCE SIECIĄ</b>			
1	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - woda, kanalizacja sanitarna	Radom Ma	[Signature]	
2	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - kanalizacja deszczowa	Roma [Signature]	[Signature]	
3	RADPEC S.A. w Radomiu	Bożena [Signature]	[Signature]	
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom	gr. [Signature]	[Signature]	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu - Ś/C	A. [Signature]	[Signature]	1.
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Radomiu - WYS. CIŚ.		[Signature]	
7	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	K. [Signature]	[Signature]	
8	Orange Polska S.A. w Radomiu		[Signature]	
9	HYPERION S.A.			
10	NETIA S.A. Dział Sieci Zewnętrznych w Warszawie	Z. [Signature]	[Signature]	
<b>II.</b>	<b>INNE</b>			
1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegatura w Radomiu			
2	Urząd Miejski w Radomiu Wydział Architektury			
3	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
4	Wnioskodawca lub osoba upoważniona			
5	Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody	Marek [Signature]	[Signature]	2.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej nr : ..... nie uczestniczyli w posiedzeniu.

**ODPIS**

### Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. Nr 193, poz. 2101), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

### Uwagi dodatkowe uczestników Narady Koordynacyjnej :

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640). Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Materiały budowlane składować poza terenami zieleni. W przypadku kolizji z młodymi drzewami i krzewami zaleca się przesadzić. W przypadku kolizji lub zbliżenia do drzew i krzewów na odległość mniejszą niż 2 m wykonać o usunięciu. Przesadzić nasadzenia zastępcze.

**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dn. 2019-12-23

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNICZKA  
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjno-Kartograficznej

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNICZKA

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

