

Radom; dn. 2020-05-19

MM/2232/ /2020

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. **Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku biurowym i magazynu technicznego RADPEC S.A. przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu zgodnie z „Projektem Wykonawczym SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ w obiekcie: Budynki biurowe i magazyn techniczny RADPEC 26-600 Radom, ul. Żelazna 7” wykonanym przez POL-POŻ KOLTON Spółka Jawna ul. Tartaczna 10A 26-600 Radom.**

Na podstawie art. 24 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w „RADPEC” S.A.” przesyłamy odpowiedź jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w przetargu, o treści:

1. Pytanie:

Czy zamawiający akceptuje ofertę oraz wykonanie zadania na urządzeniach równoważnych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem:

- dostępności części zamiennych do zastosowanych urządzeń przez najbliższych 15 lat.
- wykonania przed przystąpieniem do prac adaptacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i uzgodnienie jej z Rzeczoznawcą p.poż.

2. Pytanie:

W trakcie wizji lokalnej w dniu 18.05.2020 r. stwierdzono, że występują do zdemontowania i utylizacji jonizacyjne czujki dymu. Proszę o podanie ilości ww. jonizacyjnych czujek dymu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zakres zadania nie obejmuje demontażu i utylizacji jonizujących czujników dymu pozostałych po poprzednich instalacjach. Prace te mogą być zlecone odrębnym zleceniem. Demontażowi podlega wyłącznie system SIEMENS zgodnie z pkt. 1.1.1 projektu.