



ZAMAWIAJĄCY:

**Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna
26-600 Radom, ul. Żelazna 7**

Dokumentacja przetargowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

a/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Jaracza 14 w Radomiu (dz. 6/11, 6/1)”

b/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach przy ul. Kolberga w Radomiu (dz. 2, 149/2)”.

c/ „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynkach przy ul. Wodnej w Radomiu (dz. 1/38, 45/3)”.

Zawartość dokumentacji przetargowej:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 - 1.1 SIWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
 - 1.2 Załącznik Nr 1 „Formularz ofertowy” Wykonawcy /wzór/.
 - 1.3 Załącznik Nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie na roboty budowlane” /wzór/.
 - 1.4 Załącznik Nr 3 „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o udzielenie zamówienie na roboty budowlane (art. 108 ust. 1 PZP)” /wzór/.
 - 1.5 Załącznik Nr 3.1 „Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” /wzór/
 - 1.6 Załącznik Nr 4 „Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych” /wzór/.
 - 1.7 Załącznik Nr 5 „Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.8 Załącznik Nr 6 „Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” /wzór/.
 - 1.9 Załącznik Nr 7 „Umowa” /projektowane postanowienia/.
 - 1.10 Wytyczne RADPEC S.A. - sieci
 - a/ Załącznik Nr 8 „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”,
 - b/ Załącznik Nr 1 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”,
 - c/ Załącznik Nr 2 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej”,
 - d/ Załącznik Nr 3 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej”,
 - e/ Załącznik Nr 4 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół z badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”,
 - f/ Załącznik Nr 5 do Zał. Nr 8 SWZ „Protokół przekazania materiałów z demontażu sieci ciepłowniczej”,

g/ Załącznik Nr 6 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej”,
h/ Załącznik Nr 7 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół wprowadzenia na budowę”,
i/ Załącznik Nr 8 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół zaawansowania robót”,
j/ Załącznik Nr 9 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności”,
k/ Załącznik Nr 10 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół udostępnienia terenu na czas realizacji sieci ciepłowniczej”,
l/ Załącznik Nr 11 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół odbioru podsypki/zасыpki sieci ciepłowniczej”
ł/ Załącznik Nr 12 do Zał. Nr 8 SWZ	„Protokół z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej”.

Dokumentacja Projektowa - sieci.

2. Projekt budowlany, wykonawczy przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów Dn 40/125 do węzła ciepłego w budynku przy ul. Jaracza 14 w Radomiu

- 2.1 Opis techniczny.
- 2.2 - rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
- 2.3 - rys. nr 2 - Profil przyłącza ciepłego Dn 40/125
- 2.4 - rys. nr 3 - Schemat montażowy przyłącza ciepłego Dn 40/125
- 2.5 - rys. nr 4 - Schemat instalacji sygnalizacji uszkodzeń
- 2.6 - rys. nr 5 - Układ pomiarowo rozliczeniowy
- 2.7 - rys. nr 6 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych
- 2.8 - rys. nr 7 - Zawory odcinające
- 2.9 - rys. nr 8 - Mapa własnościowa
- 2.10 - rys. nr 9 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
- 2.11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-WO)
- 2.12 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-01)
- 2.13 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-02)
- 2.14 - Uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Warunki Konserwator Przyrody
 - Mapa - lokalizacja

3. Projekt budowlany, wykonawczy przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów Dn 50/140 do węzła ciepłego w budynku przy ul. Kolberga w Radomiu

- 3.1 Opis techniczny.
- 3.2 - rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
- 3.3 - rys. nr 2 - Profil przyłącza ciepłego Dn 50/140
- 3.4 - rys. nr 3 - Schemat montażowy przyłącza ciepłego Dn 50/140
- 3.5 - rys. nr 4 - Schemat instalacji lokalizacji uszkodzeń
- 3.6 - rys. nr 5 - Układ pomiarowo rozliczeniowy
- 3.7 - rys. nr 6 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych
- 3.8 - rys. nr 7 - Zawory odcinające
- 3.9 - rys. nr 8 - Mapa własnościowa
- 3.10 - rys. nr 9 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
- 3.11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-WO)
- 3.12 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-01)
- 3.13 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-02)
- 3.14 - Uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Konserwator Przyrody
 - Uzgodnienie Przedszkole Nr 17
 - Mapa - lokalizacja

4. Projekt budowlany, wykonawczy przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów Dn 50/140 do węzła ciepłego w budynku przy ul. Wodnej w Radomiu

- 4.1 Opis techniczny.
- 4.2 - rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
- 4.3 - rys. nr 2 - Profil przyłącza ciepłego Dn 50/140
- 4.4 - rys. nr 3 - Schemat montażowy przyłącza ciepłego Dn 50/140
- 4.5 - rys. nr 4 - Schemat instalacji lokalizacji uszkodzeń
- 4.6 - rys. nr 5 - Układ pomiarowo rozliczeniowy
- 4.7 - rys. nr 6 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych
- 4.8 - rys. nr 7 - Zawory odcinające
- 4.9 - rys. nr 8 - Mapa własnościowa
- 4.10 - rys. nr 9 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
- 4.11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-WO)
- 4.12 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-01)
- 4.13 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST-02)
- 4.14 - Uzgodnienia
 - Protokół narady koordynacyjnej
 - Uzgodnienie Konserwator Przyrody

ZAMAWIAJĄCY
Zarząd „RADPEC” S.A.