



Gd.IV.6630.781.2020

ODPIS

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA****PROTOKÓŁ**Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia **23 grudnia 2020 r.**Sposób przeprowadzenia narady ☒ - **zebranie zainteresowanych podmiotów**
☒ - **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**Przedmiot narady: **trasa przyłącza ciepłowniczego**Lokalizacja obiektu: **Radom, ul. Jaracza dz. nr 6/11, 6/1 ark. 90 obr. 0090,**Wnioskodawca: **RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" S. A. 26-612 Radom, ul. Żelazna 7**Autor opracowania: **Zofia Borczyk**Przewodniczący: **Celej Anna - Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GEODETA MIEJSKI**

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani drogą e-mail z przedłożonym projektem sieci uzgadniają w/w dokumentację projektową w zakresie lokalizacji w następujący sposób:

Lp.	OZNACZENIE PODMIOTU	Uczestnicy narady (imię i nazwisko)	Podpis	Uwagi dodatkowe Numer
I. ZARZĄDZAJĄCE SIECIĄ				
1	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - woda, kanalizacja sanitarna	Tomasz Mazur		Brak uwag
2	Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - kanalizacja deszczowa	Roman Mrozowicz		Brak uwag
3	RADPEC S.A. w Radomiu	Zofia Borczyk		Brak uwag
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom	Zbigniew Siwek		1
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu - Ś/C	Konrad Srebrzyński		Brak uwag
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Radomiu - WYS. CIŚ.	Nie uczestniczył		-
7	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	Paweł Gajos		Brak uwag
8	Orange Polska S.A. w Radomiu	Nie uczestniczył		-
9	HYPERION S.A.	Nie uczestniczył		-
10	NETIA S.A. Dział Sieci Zewnętrznych w Warszawie	Zbigniew Kowalski		Brak uwag
II.				
1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegatura w Radomiu	Nie uczestniczył		-
2	Urząd Miejski w Radomiu Wydział Architektury	Nie uczestniczył		-
3	Miejska Pracownia Urbanistyczna	Nie uczestniczył		-
4	Wnioskodawca lub osoba upoważniona	Nie uczestniczył		-
5	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Monika Bielecka		2

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej nr : 6, 8, 9; II - 1, 2, 3, 4 nie uczestniczyli w posiedzeniu.

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym znaków geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 284), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.)
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowiązany jest zastosować się do zaleceń zawartych w uwagach dodatkowych uczestników Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Uwagi dodatkowe uczestników Narady Koordynacyjnej :

1. Kabel nN na skrzyżowaniu z przyłączem co osłonić rurą dwudzielną. Prace ziemne w w/w miejscu wykonywać ręcznie i w porozumieniu z RE. - Zbigniew Siwek
2. Należy zastosować się do pisma z dn. 22.12.2020 r znak: OŚR.6130.76.2020.MB. - Monika Bielecka

**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dn. 2020 -12- 23

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

GEODETA MIEJSKI

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowę.

Narada odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Anna Celej

KIEROWNIK

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

GEODETA MIEJSKI

WEKTOROWA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (pod obiekty liniowe)

skala 1:500, nr sekcji: 7.155.22.22.4.1

Radom, ul. Stefana Jaracza

Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom

Obręb: 0090 - Mariackie

Arkusze: 90, Działki: 6/11, 6/1

Id zgłoszenia pracy geodezyjnej: Gd.III.6642.2.2291.2020

Układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000

Sytuacja zgodna z terenem na: 21.10.2020 r.

Oznaczenie granic obszaru będącego przedmiotem aktualizacji

Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Dane podmiotu:

-671979547- NIP948-144-57-94

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Rafał Iwański

Radom, ul. Tkacka 2

tel. 602 514 420

Dane wykonawcy:

GEODETA UPRAWNIONY

inż. Rafał Iwański

nr upr. 17678

Radom, ul. Tkacka 2

tel. 602 514 420

(podpis cyfrowy)

Radom, dn. 23.10.2020 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych Gd.III.6642.2.2291.2020

Organ służby geodezyjnej,
który otrzymał zgłoszenie

Prezydent Miasta Radomia

Wykonawca prac geodezyjnych


Usługi Geodezyjne
Rafał Iwański

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokół weryfikacji
Nr: Gd.III.6642.2.2291.2020
z dnia: 04.11.2020 r.

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Rafał Iwański
numer uprawnień: 17678



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

26-612 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 38 46 941-5

Obiekt:

Projekt budowlano wykonawczy przyłącza ciepłowniczego
wysokich parametrów do budynków przy ul. Jaracza w Radomiu

Tytuł:

Mapa zagospodarowania terenu

Data:

11.2020 r.

Projektował:

mgr inż. Zofia Borczyk
nr upr. GP-III-7342/210/94

Opracował:

mgr inż. Dorota Kopycka

Skala:

1:500

Nr rys:

1

Za zgodność z oryginałem

Radom

16-12-2020

Podpis:

mgr inż. Zofia Borczyk
Uprawnienia budowlane projektanta
oraz kierownika budowy i robót
instalacyjnych-inżynierskich
w zakresie sieci i instalacji ciepłych
NR GP-III-7342/210/94

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA	
Dokumentacja NR Gd.IV.6630. 881.2020 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Radomiu w formie: - zebrania zainteresowanych podmiotów - - za pomocą środków komunikacji elektronicznej	
w dniu:	2020-12-22
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Anna Celej
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
GEODETA MIEJSKI

URZĄD MIEJSKI w RADOMIU Wydział Geodezji 26-600 Radom, ul. J.KIMŃSKIEGO 30		
Pracownia Numeracyjnej	2020-12-18	Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
WPLYNĘŁO		
Nr wniosku		