

**Protokół okresowego podwyższenia parametrów ciepłej wody w celu wykonania
dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej**

Zgodnie ze zgłoszeniem (*pismo-wniosek Odbiorcy*) z dnia/...../..... r.

Adres obiektu: Radom, ul.

Administrator/Zarządca obiektu:

Uzgodniony termin wykonania dezynfekcji termicznej.....

Osoba odpowiedzialna - Odbiorca ciepła

Osoba odpowiedzialna - „RADPEC” S.A.

Odbiorca oświadcza iż:

- ✓ Zapoznał się z „Zasadami współpracy „RADPEC” S.A. z Odbiorcą ciepła wnoszącym o okresowe podwyższenie temperatury ciepłej wody w celu wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej” zamieszczonymi na stronie internetowej <https://www.radpec.com.pl/pomagamy-zwalczac-legionelle.html>
- ✓ Przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników ciepłej wody oraz stan techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze.
- ✓ Uzgodnił termin i zasady współpracy z innymi Odbiorcami przyłączonymi do wspólnej sieci lub węzła grupowego (uzgodnienie w załączeniu)
- ✓ Przygotował instalację zasilającą i cyrkulacyjną do pracy w podwyższonej temperaturze..... (ewentualne nastawy zaworów podpionowych termostatycznych)
- ✓ Przyjmuje bezpośredni osobisty nadzór nad przebiegiem dezynfekcji termicznej.

.....
(podpis przedstawiciela Odbiorcy)

W dniu/...../..... r. uzyskano parametry:

1. Godzina..... - zmiana nastaw regulatorów w celu podwyższenia temperatury zasilania c.w.u. do ok. 70°C.
2. Godzina..... - uzyskana temperatura wody na zasilaniu c.w.u°C
3. Godzina..... - uzyskana temperatura wody cyrkulacyjnej°C
4. Godzina..... - zmiana nastaw regulatorów do wartości normalnej pracy.

.....
(przedstawiciel „RADPEC” S.A.)

.....
(przedstawiciel Odbiorcy)